



Groupement d'Adduction des Eaux du Bas Gibriloux

Service Intercommunal des Eaux des Communes de
Corpataux-Magnedens / Farvagny / Rossens

INFO Eau	1/2010	Bouleyres
----------	--------	-----------

Qualité de l'eau 2010 Bilan de l'année

Source de Bouleyres

Distribution : Villages de Rossens / Corpataux / Magnedens / Secteur
Bouleyres de la commune de Vuisternens en Ogoz

Qualité de l'eau : Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour
les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.

Paramètre	Unité	Valeurs relevées
Couleur		Incolore
Turbidité	UT/F	0,04
Conductivité	µS/cm	471
Dureté (degrés français)	°fH	27.8
Ammonium	mg/litre	<0,05
Nitrite	mg/litre	<0,05
Nitrate	mg/litre	8
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0
Escherichia coli	UFC/100 ml	0

Provenance : L'eau provenant des captages de Bouleyres pour 93.20 % et de Kaisa (Farvagny) pour 6.80 % .

Traitement : Les eaux de Kaisa et de Bouleyres ne sont pas traitées. Seul un traitement par chloration est effectué lors du lavage des installations.

Dureté totale : Dans la nature, l'eau s'écoule sur la roche, puis s'infiltré à travers les couches de caillasse et le sous-sol. Grâce à ses propriétés chimiques, elle dissout de précieux minéraux sur son passage. Plus l'eau contient de calcaire et de magnésium dissous, plus elle est dite dure. La dureté n'altère pas la qualité de l'eau, elle en améliore même le goût. En Suisse, l'ODAI définit 6 classes de dureté pour l'eau (de très douce à très dure), exprimées en degrés français (°f). Pour en savoir d'avantage, consultez le site www.eaupotable.ch et la [notice d'information N°IEP 13](#) de la SSIGE



Groupement d'Adduction des Eaux du Bas Gibriloux

Service Intercommunal des Eaux des Communes de
Corpataux-Magnedens / Farvagny / Rossens

Les six classes de dureté

En Suisse, on distingue six classes de dureté

Degré Français	Dureté en °fH	Dureté en mmol/l	Appréciation
•	0 à 7	0 à 0.7	très douce
•	> 7 à 15	> 0.7 à 1.5	douce
•	> 15 à 25	> 1.5 à 2.5	moyennement dure
•	> 25 à- 32	> 2.5 à 3.2	assez dure
•	> 32 à 42	>3.2 à 4.2	dure
•	> 42	> 4.2	très dure

Entérocoques

Les entérocoques sont aussi des bactéries intestinales et servent d'indicateurs comme les E. coli. L'eau potable doit être exempte d'entérocoques.

Provenance de l'eau

L'eau provient du puits de Bouleyres, et de la STAP de Kaisa cette eau est pompée aux réservoirs de Bouleyres et de Montban, puis elle est distribuée dans le réseau du GABG et de Farvagny

Traitement de l'eau

L'eau du puits de Bouleyres n'est pas traitée, par contre lors du lavage des installations un traitement par chloration est effectué préventivement

Pour tous renseignements

Installation, compteur, facturation, raccordement, veuillez vous adresser auprès du secrétariat communal de votre Commune de domicile.

www.rossens.ch

www.corpataux-magnedens.ch

www.farvagny.ch

Qualité de l'eau, odeur ou goût dans l'eau, plus d'eau, ou rupture de canalisation, veuillez vous adresser au fontainier, Monsieur Michel Oehen 079 337 76 05

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site Web du GABG

www.gabg.ch

En cas de question info@gabg.ch